Mastertubi S.p.a. - Via Goito 23/9, 10042 Nichelino (To) - Tel. 011.6290003 - Fax 011.6290011 - www.mastertubi.it

LANCIA PALMA

RACCORDI PER MANUTENZIONE AGRICOLO-INDUSTRIALE › ARTICOLI PER L' ANTINCENDIO › LANCE ANTINCENDIO UNI

Lancia a rotazione con intercettazione variabile del getto secondo la norma EN 671/1

Materiale di costruzione in NYLON66
Ugello in ottone, attacco femmina filettato UNI 25/1" F
Certficata UNI EN 671/1
Coefficenti K rilevabili da scheda tecnica

misura DN25 - Ugello 8mm
misura 1" femmina - Ugello 8mm

Mastertubi.it/q?1172